

**Перечень
образовательных учреждений, получивших в 2015 году предписания об устранении нарушений от органов Роспотребнадзора, в том числе учреждений в отношении которых (юридическое лицо либо должностное лицо) были возбуждены дела об административном правонарушении и наложена санкция в виде штрафа**

№ п / п	Краткое наименование ОУ	Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранении нарушений со сроком)	Выявленные нарушения	Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений (в т.ч. по Приказам о дисциплинарных взысканиях: дата, №, ФИО, должность) источники финансирования устранения нарушений	Сведения о возбуждении дела об административном правонарушении и наложении санкции в виде штрафа, источник оплаты наложенного штрафа
1	ГБОУ СОШ «ОЦ» им. С.Ф.Зинченко пос.Глушицкий	<p>Распоряжение № 05/1058 от 19.10.2015 года.</p> <p>Акт проверки №05/1058 от 18.11.2015 года.</p> <p>Предписание № 0\1058-1 от 18.11.2015 года со сроком исполнения до 05.08.2016</p> <p>Предписание № 0\1058-2 от 18.11.2015 года со сроком исполнения до 05.08.2017</p> <p>Предписание № 0\1058-3 от 18.11.2015 года со сроком исполнения до</p>	<p>-п.4.5. гардероб для старших классов не оснащен ячейками для обуви;</p> <p>-п.5.4. отсутствует цветовая маркировка учебной мебели (стульев) в кабинете №209;</p> <p>-п.7.2.5. в учебных кабинетах светильники с люминесцентными лампами располагаются перпендикулярно светонесущей стене (при норме параллельно светонесущей стене);</p> <p>-п.10.8. отсутствует чередование различных по сложности предметов в течение дня для обучающихся 1 ступени – основные предметы (математика, русский и иностранный язык) не чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры – в понедельник (2, 3, 4 класс), во вторник (2, 3, 4 класс), в среду (1, 2, 3, 4 класс), в четверг (2, 3, 4 класс), в пятницу (1 класс);</p> <p>СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:</p> <p>-п.3.6. вытяжная система вентиляции в горячем цехе пищеблока, где установлены плиты, в не рабочем состоянии (отсутствует мотор);</p> <p>-п.4.12 при организации питания обучающихся</p>	<p>Написаны ходатайства в соответствующие инстанции.</p> <p>Все нарушения не требующие финансовых вложений исправлены.</p> <p>Директору ГБОУ СОШ «ОЦ» им. С.Ф.Зинченко пос.Глушицкий. Дьяченко С.Г.</p> <p>Личные средства</p>	<p>Постановление №23-07/219 от 10.12.2015 о назначении административного наказания в виде наложения административного штрафа в размере 500 рублей</p> <p>Директору ГБОУ СОШ «ОЦ» им. С.Ф.Зинченко пос.Глушицкий. Дьяченко С.Г.</p> <p>Личные средства</p> <p>Постановление №23-05/220 от 10.12.2015 о</p>

		<p>18.12.2015</p>	<p>используется столовая посуда с отбитыми краями (тарелки); - используются разделочные доски из прессованной фанеры;</p> <p>-п.6.5. примерное меню разработанное юридическим лицом не согласовано с органами исполнительной власти, уполномоченными осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор;</p> <p>-п.14.5. пищевые продукты, поступающие в учреждение, не имеют документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность (не представлены маркировочные ярлыки на сухофрукты и сыпучую продукцию (перловка);</p> <p>-п.6.10. в примерном меню не содержится информации о содержании витаминов и минеральных веществ в каждом блюде;</p> <p>- не приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий, в соответствии со сборником рецептур;</p> <p>-п.6.19. обеды с 19.10.2015г. по 29.10.2015г не включают первое блюдо, обед 30.10.2015г. не включает второе блюдо;</p> <p>-п.6.22. фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню;</p> <p>СанПиН 3.5.2.1376-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекционных мероприятий против синантропных членистоногих»:</p> <p>-п. 2.2.,5.2. не регулярно проводятся мероприятия по борьбе с насекомыми (не представлены результаты контрольных обследований – 2 раза в месяц;</p> <p>Медицинское обеспечение образовательного учреждения.</p> <p>- отсутствуют сведения о вакцинации против вирусного гепатита В у подлежащих сотрудников: Пономаренко М.И., 1993 г.р., Гребенщиков С.Н., 1963 г.р., Караморкина М.А., 1962.</p> <p>- не указаны сведения о двукратной иммунизации против кори и краснухи у Пономаренко М.И., 1993 г.р.</p> <p>- нет сведений об очередной ревакцинации против дифтерии и столбняка: Ларина Г.А., 15.02.1968 г.р. (предыдущая АДСМ 20.07.04); Ямщикова А.Т., 1976 г.р. (20.03.02), Чугунова И.А., 1977 г.р. (27.05.03), Грицаев В.В., 1963 г.р. (29.06.050, Шиховцов Г.П., 1967 г.р. (27.06.03), Шиховцова</p>		<p>назначении административного наказания в виде наложения административного штрафа в размере 5000 рублей</p> <p>Директору ГБОУ СОШ «ОЦ» им. С.Ф.Зинченко пос.Глушицкий. Дьячено С.Г.</p> <p>Личные средства</p> <p>Постановление №23-05/221 от 10.12.2015 о назначении административного наказания в виде наложения административного штрафа в размере 3000 рублей</p> <p>Директору ГБОУ СОШ «ОЦ» им. С.Ф.Зинченко пос.Глушицкий. Дьячено С.Г.</p> <p>Личные средства</p> <p>Постановление №23-05/222 от 10.12.2015 о назначении</p>
--	--	--------------------------	---	--	--

			<p>И.В., 1962 г.р.,(7.04.04), Носов С.В., 1961 г.р. (30.08.05), Соболева О.Н., 1959 (5.02.05), Фаина Л.Г., 1960 г.р. (08.09.04), Комарова М.В., 1971 г.р. (22.07.05), Уколова Н.Г., 1956 г.р. (19.09.02), Трофимова Т.Н., 1979 г.р. (27.07.05), Лошкина Т.В., 1974 г.р. (07.09.00), Сураева Н.Ю., 1971 г.р. (2001г), Пугасева М.В., 1974 г.р. – нет сведений. Установлены нарушения организации раннего выявления туберкулёза (п. 5.1 СП 3.1.2.3114 - 13 «Профилактика туберкулёза») у учащихся школы и воспитанников детского сада нет сведений о проведении ежегодной туберкулинодиагностики, например: Галина П.А., 11.01.13 (последняя р. Манту 17.02.2014), Сариев Э.М., 19.08.11 (8.10.14), Соцков В.А., 26.07.12 (06.08.13), Камаев К.Д., 24.12.06 (05.05.14) и др.</p> <p>В медицинских картах детей (Благодатовский филиал) нет сведений о профилактических прививках, туберкулинодиагностики, данных об обследовании на гельминтозы и кишечные протозоозы.</p> <p>Отсутствуют сведения о профилактических прививках в декретированных возрастах у подлежащих детей: Алякова К.Д., 13.11.13 г.р. – нет сведений о вакцинации против кори, краснухи, эпидпаротита; Маленкова, 26.10.09 г.р., Мальков П.А., 20.08.11 г.р. – нет сведений о БЦЖ; Чуканова В.А., 26.10.09 г.р., Соцков А.А., 14.05.09 г.р. – нет сведений о БЦЖ и реакции Манту; Нор Е.А., 29.05.08 г.р., Новиков Д.В., 10.08.08 г.р., Есетов Д.З., 26.06.08 г.р., Ванкокова Д.А., 08.05.08 г.р., Ербулатов Д.К., 17.12.08 г.р., Устинова А.А., 22.05.08 г.р. – нет ревакцинации АДС –М.</p> <p>- п. 6.6 отсутствует цифровая маркировка столов и стульев для детей в группах</p> <p>-п.9.3. вода по микробиологическим показателям не соответствует требованиям к питьевой воде, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №4429 от 13.11.2015г. (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения» п.3.3.);</p> <p>- п.13.9. в местах присоединения производственных ванн к канализации отсутствует воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки;</p> <p>-п.13.10. отсутствует контроль за температурой воды при мытье кухонной посуды (отсутствует термометр);</p> <p>-п.13.14. в моечной и буфетных отсутствует инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объема применяемого моющего средства; отсутствует контроль за температурой воды при мытье столовой посуды – в буфетной отсутствует термометр</p> <p>-п.14.2. в сопроводительных документах на продукцию не указаны условия хранения и сроки годности</p>	<p>административного наказания в виде наложения административного штрафа в размере 30000 рублей.</p> <p>Юридическому лицу</p> <p>ГБОУ СОШ «ОЦ» им. С.Ф.Зинченко пос.Глушицкий в</p> <p>Директору ГБОУ СОШ «ОЦ» им. С.Ф.Зинченко пос.Глушицкий. Дьяченко С.Г.</p> <p>Личные средства</p> <p>Постановление №23-05/223 от 10.12.2015 о назначении административного наказания в виде наложения административного штрафа в размере 30000 рублей.</p> <p>Юридическому лицу</p> <p>ГБОУ СОШ «ОЦ» им. С.Ф.Зинченко пос.Глушицкий в</p>
--	--	--	---	---

			<p>-п. 14.8.не соблюдается поточность сырой и готовой продукции (доски и ножи для готовой продукции хранятся в зоне сырой продукции);</p> <p>-п.14.9.на пищеблоке недостаточно технологического оборудования (в наличии только одна мясорубка);</p> <p>-п.14.10.при приготовлении блюд для детей применяется жарка (жареные блинчики, оладьи, жареная картошка, гренки);</p> <p>-п.14.11. при кулинарной обработке пищевых продуктов не выполняется технология приготовления блюд (в гороховом пюре обнаружены БГКП, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №4430 от 13.11.2015г.;</p> <p>-п.14.11.отсутствует овощепротирочная машина для приготовления картофельного (овощного) пюре;</p> <p>-п.14.12.нарушается обработка яиц (отсутствует дезинфицирующее средство);</p> <p>-п.14.23. нарушен ежедневный контроль за выдачей готовой пищи – разрешение к выдаче готовой продукции в журнале бракеража готовой продукции подписывает 1 член бракеражной комиссии;</p> <p>-п. 15.6. по фактическому меню в обед не ежедневно включена закуска (салат или порционные овощи);</p> <p>-п.17.15.отсутствуют мешки для грязного и чистого постельного белья.</p> <p>Медицинское обеспечение образовательного учреждения.</p> <p>- нет сведений об очередной ревакцинации против дифтерии и столбняка: Комарова М.В.1971г.(22.07.05)</p> <p>П.4.10 – отсутствует производственный стол, разделочный инвентарь (разделочные доска и нож с маркировкой «СК» (сырые куры).</p> <p>П.4.14 – складское помещение для хранения продуктов не оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха.</p> <p>П.5.7 – для дозирования моющих и обеззараживающих средств отсутствуют мерные емкости.</p> <p>П.5.10 - при мытье столовой посуды не используется металлическая сетка с ручками и гибкий шланг с душевой насадкой</p> <p>П.5.13 – чистая кухонная посуда хранится на стеллажах на высоте менее 0,5 м от пола.</p> <p>П.5.14 – для моющих и дезинфицирующих средств, применяемых для обработки столов, не выделена специальная промаркированная емкость.</p> <p>П.6.5 – представленное примерное десятидневное меню не согласовано руководителем общеобразовательного учреждения и территориальным органом исполнительной</p>		<p>Директору ГБОУ СОШ «ОЦ» им. С.Ф.Зинченко пос.Глушицкий. Дьяченко С.Г.</p> <p>Личные средства</p>
--	--	--	---	--	---

			<p>власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический контроль.</p> <p>П.6.6 – примерное меню разработано без учета сезонности и не дифференцировано по возрастным группам обучающихся (7-11 и старше 12 лет.).</p> <p>П.6.19 – обед не включает перечень из 3-х блюд – включается или второе и третье блюдо, или первое блюдо и третье блюдо (обед должен включать закуску, первое, второе и третье блюдо).</p> <p>П.6.22 – фактический рацион питания не соответствует примерному меню. Так, на 16.11.2015 г. по примерному меню д.б. на обед суп гороховый, кондитерское изделие, чай с сахаром, лимоном. Фактически же – щи из свежей капусты, пирожок с картофелем, чай.</p> <p>П.8.2 – готовое блюдо молочная каша «Дружба» не отвечает гигиеническим требованиям безопасности – обнаружены БГКП (колиформы) в 1,0 г. при величине допустимого уровня – не допускаются в 1,0 г. (Протокол лабораторных испытаний от 13.11.2015г. №4443, с результатами лабораторных испытаний №01/7038 от 13.11.2015г.) – по микробиологическим показателям не соответствует ТРТС 021/2011 от 09.12.2011 г. «О безопасности пищевой продукции».</p> <p>П.8.14 – не обеспечены условия для обработки яиц (нет отдельного помещения или не отведено специальное место в мясном цехе).</p> <p>П.13.2 – в мясном цехе отсутствует умывальная раковина с подводкой воды.</p> <p>П.13.10 – в личной медицинской книжке кухонного работника Касаткиной В.В. отсутствуют сведения о лабораторных исследованиях на носительство патогенного стафилококка (последняя дата отметки 20.11.2013 г., а должна быть ежегодная отметка). В личной медицинской книжке повара Калугиной О.И. (Сафроновой) не указана дата прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, указана только дата последующей аттестации – 05.09.2016 г.</p> <p>СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:</p> <p>П.3.8 - въезды и входы на территорию, проезды, дорожки выполнено твердым покрытием с неровностями и выбоинами</p> <p>П.4.14 – оборудованные при спортивных залах отдельные для мальчиков и девочек душевые и туалеты находятся в нерабочем состоянии</p> <p>П.4.28 – стены спортзала в трещинах, побелка потолков местами загрязнена; в кабинете иностранного языка имеются следы протечек на потолке, имеется трещина на стене в кабинете химии.</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>П.4.29 – покрытие пола линолеум в столярной мастерской, в кабинете иностранного языка, кабинете химии местами в дефектах (не заделаны места стыка). Местами отсутствует плиточное покрытие в туалете для мальчиков.</p> <p>П.5.2 – часть ученической мебели не соответствует росту-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики (в кабинетах парты одного размера, часть из них имеют механические повреждения, края повреждены, ученические стулья в дефектах).</p> <p>П.5.4 – не проведена цветовая маркировка учебной мебели</p> <p>П.5.7 – классная доска в кабинете домоводства не имеет лотка для задержания меловой пыли.</p> <p>П.6.1 – не представлена информация об обследовании технического состояния вентиляции (проводится специализированной организацией через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем – не реже 1 раза в 10 лет)</p> <p>П.6.2 – при проведении занятий не соблюдается температура в спортзале и составляет +15 град.С при норме 17-20 град.С.</p> <p>П.8.1 – помещения школы обеспечены только холодной водой, в то время, как должно быть обеспечено еще и горячей водой</p> <p>П.8.3 - проба питьевой воды, отобранная 10.11.2015г. в 7 час 40 мин. из водоразводящей сети по адресу: 443293, Самарская область, Большечерниговский район, с.Благодатовка, ул.Набережная, 20 (филиал учреждения) согласно протоколу лабораторных испытаний от 13.11.2015г. №4441 не соответствует требованиям санитарных норм по микробиологическим показателям, что создает непосредственную угрозу здоровью и жизни детей. СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:</p> <p>П.3.9 – отсутствует тентовый навес для защиты детей от солнца и осадков для дошкольной группы</p> <p>П.3.15 – на игровую площадку не завозится ежегодно песок, отсутствует песочница.</p> <p>П.6.2 – количество детских шкафчиков не соответствует списочному составу детей (фактически-20, список – 25).</p> <p>П.6.6 – стулья и столы не промаркированы</p> <p>П.8.1 – не представлена информация по ревизии, очистке и контролю за эффективностью работы вентиляции (д.б. не реже 1 раза в год).</p> <p>П.14.11 – для приготовления картофельного (овощного) пюре отсутствует овощепротирочная машина</p> <p>П.15.5 – в примерном меню не приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептов для детского питания.</p> <p>П.20.1 – не обеспечена исправная работа</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>сантехоборудования в туалетной дошкольной группы (на момент проверки сливное устройство не работало) СП 2.3.6.1079 – 01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»:</p> <p>П.7.11 – при хранении продуктов не соблюдаются правила товарного соседства (на одной полке холодильника хранится масло сливочное, овощи (морковь), пакет молока).</p> <p>п.3.9.,п.3.10.1.на территории групповых (в группе раннего возраста, младшей группе, средней группе) установлены тентовые навесы площадью менее 1 кв. м на одного ребенка, навесы не оборудованы ограждениями с трех сторон высотой не менее 1,5м;</p> <p>п.3.12. на территории подготовительной группы отсутствует игровое оборудование с учетом роста-возрастных особенностей детей</p> <p>п.3.15. на завозимый песок не представлены документы на соответствие по паразитологическим, микробиологическим, санитарно- химическим, радиологическим показателям;</p> <p>п.4.22. отсутствуют условия для временной изоляции заболевших детей (существующий медицинский блок, предусмотренный по проекту, не используется по назначению);</p> <p>п.4.24. не соблюдается поточность сырой и готовой продукции (стол для сырой продукции расположен в зоне готовой продукции, раковина, используемая для сырой продукции расположена в зоне готовой продукции);</p> <p>п.5.1. в туалетной младшей группы нарушена целостность внутренней отделки (кафель на стенах со сколами, частично отсутствуют плитки, что не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию);</p> <p>- п.6.2. раздевальные групп не оборудованы шкафами для верхней одежды персонала;</p> <p>в группе раннего возраста оборудовано недостаточное количество шкафов: списочный состав 16 человека, а количество индивидуальных ячеек 15;</p> <p>- п.6.6. во всех групповых отсутствует маркировка мебели согласно таблице № 1</p> <p>п.6.16. размещенные в умывальной зоне душевые поддоны, предусмотренные проектом, не функционируют (отсутствуют чаши поддона, отсутствует подводка горячей и холодной воды через смесители);</p> <p>п.13.3. для обработки пищевых продуктов используются не цельнометаллические столы (используются деревянные столы, рабочая поверхность столов имеет щели, зазоры);</p> <p>п.13.4. в помещении горячего цеха приточно-вытяжная вентиляция находится в не исправном состоянии;</p> <p>- п.13.8. в помещениях пищеблока отсутствуют раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>смесители;</p> <p>п.13.9. в местах присоединения производственных ванн к канализации отсутствует воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки;</p> <p>п. 13.10. нарушается технология мытья кухонной посуды: отсутствует двухсекционная моечная ванна для обработки кухонной посуды и инвентаря с подводкой холодной и горячей воды через смесители;</p> <p>- п.13.13. используется пластмассовая посуда (используются пластмассовые подставки для ложек, пластмассовые емкости с маркировкой «салат»);</p> <p>- п.13.14. нарушается технология мытья столовой посуды: буфетные всех групповых не оборудованы двухгнездными моечными ваннами для мытья столовой посуды;</p> <p>- в буфетных всех групповых раковины не оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой;</p> <p>- в буфетных всех групповых в инструкции о правилах мытья столовой посуды, в помещении пищеблока в инструкции о правилах мытья кухонной посуды не указана концентрация и объем применяемого моющего средства «Прогресс»;</p> <p>-отсутствуют мерные емкости для приготовления моющих растворов во всех группах;</p> <p>п.13.15. в каждой групповой ячейке отсутствует промаркированная емкость с крышкой для замачивания посуды в дез. растворе;</p> <p>п.14.1. отсутствуют маркировочные ярлыки на сухофруктах, на мясе;</p> <p>-в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов в графе «конечный срок реализации» указывается не достоверная информация (указывается фактический срок реализации);</p> <p>п.14.2. в товарных накладных отсутствует информация об условиях хранения и конечных сроках реализации, установленных предприятием-изготовителем;</p> <p>п.14.4. на складе сыпучих продуктов отсутствует прибор для измерения влажности воздуха;</p> <p>п. 14.11. отсутствует овощепротирочная машина для приготовления картофельного (овощного) пюре;</p> <p>п.14.12. обработка яиц проводится в цехе готовой продукции, отсутствует промаркированная посуда для хранения чистых яиц, инвентарь для обработки яйца хранится совместно с чистой кухонной посудой;</p> <p>- не представлена инструкция на используемое при обработке яиц дезинфицирующее средство (разрешенное для использования в питании);</p> <p>п.14.24. суточная проба храниться менее 48 часов (при проверке 11.11.15г. отсутствует суточная проба за 09.11.15г.);</p> <p>п. 15.5. фактический рацион питания не соответствует</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>утвержденному примерному меню; п. 17.3. во всех туалетных не оборудован отдельный водопроводный кран для технических нужд;</p> <p>Медицинское обеспечение образовательного учреждения.</p> <p>- отсутствуют сведения о вакцинации против вирусного гепатита В у подлежащих сотрудников: Пономаренко М.И., 1993 г.р.,</p> <p>- нет сведений об очередной ревакцинации против дифтерии и столбняка: Уколова Н.Г., 1956 г.р. (19.09.02), Трофимова Т.Н., 1979 г.р. (27.07.05), Ломкина Т.В., 1974 г.р. (07.09.00), Сураева Н.Ю., 1971 г.р. (2001г), Пугачева М.В., 1974 г.р.</p>		
--	--	--	--	--	--

**Перечень
образовательных учреждений, получивших в 2015 году предписания об устранении нарушений от Госпожнадзора, в том числе учреждений в отношении которых (юридическое лицо либо должностное лицо) были возбуждены дела об административном правонарушении и наложена санкция в виде штрафа**

№ п/п	Краткое наименование ОУ	Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранении нарушений со сроком)	Выявленные нарушения	Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений (в т.ч. по Приказам о дисциплинарных взысканиях: дата, №, ФИО, должность) источники финансирования устранения нарушений	Сведения о возбуждении дела об административном правонарушении и наложении санкции в виде штрафа, источник оплаты наложенного штрафа
1	ГБОУ СОШ «ОЦ» им. С.Ф.Зинченко пос.Глушицкий.	Распоряжение №19 от 23.04 2015 года. Акт №21 от 26.05.2015года. Предписание №20/1/1 об устранении нарушений сроком до 01.11.2015года	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие (данное испытание необходимо проводить не реже 1 раза в 5 лет, в представленном акте отсутствуют даты поведённых испытательных работ). Нарушение: ППР в РФ п. 24 Пожарные шкафы, установленные на объекте выполнены из горючего материала. Нарушение: ППР в РФ п. 57 Дверь, отделяющая помещения различные по функциональной пожарной опасности (электрощитовая) не имеет требуемый предел огнестойкости (не представлены документы, подтверждающие нормативный предел огнестойкости, фактически установлена деревянная дверь). Нарушение: ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. (с изменениями № 117-ФЗ от 10.07.2012 г.) ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 88 п. 1, п. 2, п. 3, ст. 52 ч. 1; п. 7.4 СНИП 21-01-97** ; п. 1.82. СНИП 2.08.02-89** Выход на кровлю из лестничной клетки осуществляется не через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0.6 м. х 0.8 м. Нарушение: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о	Написаны ходатайства в соответствующие инстанции. Все нарушения не требующие финансовых вложений исправлены. Постановление № 45 от 05.06.2015 о назначении административного наказания по ч.4 ст.20.4 КоАП РФ в виде наложения административного	Постановление № 45 от 05.06.2015 о назначении административного наказания по ч.4 ст.20.4 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 15000 рублей. Личные

			<p>требованиях пожарной безопасности ст. 4, 6, 151, Строительные нормы и правила 21-01-97* (далее - СНиП 21-01-97*) п.8.4*)</p> <p>Двери лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах (при установке устройств для самозакрывания дверей оборудуется только одно дверное полотно) Нарушение: ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. (с изменениями № 117-ФЗ от 10.07.2012 г.) ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 52 ч. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; СНиП 21-01-97** п. 6.18; ППР в РФ п. 33.</p> <p>На крыше здания отсутствует ограждение кровли Нарушение: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, СНиП 21-01-97* п. 6.28</p> <p>Горизонтальная входная площадка перед наружной дверью эвакуационного выхода (выход напротив малого спортивного зала) при высоте от тротуара более 0.45 м не имеет ограждения. Нарушение: ППР в РФ п. 33; п. 1.93.* СНиП 2.08.02-89; СНиП 21-01-97** п. 6.28; ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. (с изменениями № 117-ФЗ от 10.07.2012 г.) ст. 53 ч. 1,2; ст. 89, СП 1.13130.2009 п. 5.2.2</p> <p>Руководитель организации не организует проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующего акта (данные проверки необходимо осуществлять не реже 2 раз в год (весной и осенью)). Нарушение: ППР в РФ п. 55</p> <p>Руководитель учреждения не определил порядок и сроки проведения прохождения пожарно-технического минимума Нарушение: ППР в РФ п. 3</p> <p>На объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). Нарушение: ППР в РФ п. 61, ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. (с изменениями № 117-ФЗ от 10.07.2012 г.) ст. 83 ч. 1. ч. 10.</p> <p>В технической документации на средства огнезащиты (используемые для огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердака здания) не указана информация о периодичности их замены или восстановления в зависимости от условий эксплуатации, а также о технических показателях, характеризующих область их применения, пожарную опасность, способ подготовки поверхности, виды и марки грунтов, способ нанесения на защищаемую поверхность, условия сушки, огнезащитную эффективность этих средств, способ защиты от неблагоприятных климатических воздействий, условия и срок эксплуатации огнезащитных покрытий, а также меры безопасности при проведении огнезащитных работ.</p> <p>При отсутствии в инструкции завода-изготовителя сроков периодичности не проводится проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердака (проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности должна проводиться не реже 1 раза в год). Нарушение: СНиП 21-01-97** п. 7.12, ФЗ "Технический регламент о</p>	<p>штрафа в размере 15000 рублей.</p> <p>Директору ГБОУ СОШ «ОЦ» им. С.Ф.Зинченко пос.Глушицкий. Дьяченко С.Г.</p> <p>Личные средства</p>	<p>средства</p>
--	--	--	--	--	------------------------

			<p>требованиях пожарной безопасности" № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. (с изменениями № 117-ФЗ от 10.07.2012 г.) ст. 136 п. 1, ППР в РФ п. 21</p> <p>Руководитель не обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматические средства пожарной защиты (АПС, СОУЭ) эксплуатируются в неисправном состоянии, а именно: сигналы шлейфов под номерами 1,3,6,10,15 указывают о сбоях на данных участках АПС и СОУЭ) Нарушение: ППР в РФ п. 61</p> <p>Высота до прибора приёмно-контрольного АПС, СОУЭ более 1.2 м, фактическая высота до данного прибора составляет 1.6 м. Нарушение: ППР в РФ п. 61, НПБ 88-2001 п. 12.52</p> <p>Речевые оповещатели, установленные в здании не обеспечивают соответствующий уровень звука (звук отсутствует). Нарушение: ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. (с изменениями № 117-ФЗ от 10.07.2012 г.) ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 84; НПБ 104-03 п. 3.19, СП 3.13130.2009 п. 4.6; ППР в РФ п. 61</p> <p>Руководитель организации не организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки Нарушение: ППР в РФ п. 61;</p> <p>Не обеспечена подача светового и звукового сигналов пожарной сигнализации о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации". Нарушение: ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. (с изменениями № 117-ФЗ от 10.07.2012 г.) ст. 83 ч. 7; СП 5.13130.2009 п. 14.4</p> <p>Расстояние от оптической оси дымовых извещателей до окружающих предметов менее 0,5 м. Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 10 статья 83; СП.5.13130.2009 п.13.5.5*, ППР в РФ п. 61</p> <p>Провода и кабели соединительных линий СОУЭ не полностью проложены в строительных конструкциях, коробах или каналах из негорючих материалов.(спортивный зал, столовая, между приборами АПС и СОУЭ) (Нарушение: п. 3.9. НПБ 104-03, ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. (с изменениями № 117-ФЗ от 10.07.2012 г.) ст. 82 ч.2, СП 3.13130.2009 п. 3.4)</p> <p>Аппаратура системы пожарной сигнализации не формирует команды на управление установками оповещения о пожаре при срабатывании не менее двух пожарных извещателей. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 10 статья 83; СП.5.13130.2009 п.14.1.</p> <p>Для формирования команды управления в защищаемом помещении или зоне установлено менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 10 статья 83; СП.5.13130.2009 п.14.3.</p> <p>Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям ППР в РФ п. 461, 462. Нарушение: ППР в РФ п. 2, 461, 462</p> <p>Не проведены работы по уточнению сведений содержащихся в декларации пожарной безопасности раздел III (указаны документы которые не могут быть применены для данного объекта или уже отменены, а также не указаны нормативные документы обязательные для исполнения на данном объекте). Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 64 часть 8, приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. № 91 пункты 7,8,12</p> <p>Вводный инструктаж проводится не в специально оборудованном помещении с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов. Нарушение: ППР в РФ п. 3, НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (в ред. Приказа МЧС РФ от 27.01.2009 N 35) пункт 13.</p> <p>В учреждении не ведётся периодичность осмотра и сроки перезарядки огнетушителей в специальном журнале произвольной формы (представлен журнал учёта первичных средств пожаротушения). Нарушение: ППР в РФ п. 478</p> <p>С работниками учреждения не проводятся целевые, первичные, повторные и внеплановые противопожарные инструктажи (в представленном журнале противопожарных инструктажей не указан тип инструктажа) (нарушение: ППР в РФ п. 3, НПБ "ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ" п. 14 Приказ 645. п. 28)</p> <p>На огнетушители, установленные на объекте, не заведены паспорта по установленной форме. Нарушение: ППР в РФ п. 475, НПБ 166-97 п. 5.34</p> <p>Часть установленных в здании огнетушителей (№ 14, 17, 18) не имеют одноразовой пломбы (одноразовая пломба должна содержать следующее обозначение: инд. номер пломбы и дату зарядки огнетушителя с указанием месяца и года). Нарушение: ППР в РФ п. 475,476; ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. (с изменениями № 117-ФЗ от 10.07.2012 г.) ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 60 ч. 2;</p> <p>Огнетушитель под № 14 установлен на подоконнике, не защищенный от воздействия прямых солнечных лучей, без фиксации. Нарушение:; ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. (с изменениями № 117-ФЗ от 10.07.2012 г.) ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 60 ч. 2; СП 9.13130.2009 п. 4.2.7, НПБ 166-97 п.п. 6.1. 6.5, 6.7</p> <p>Поручни и ограждения на этажах школы, где расположены помещения для первых классов (помещения, которые посещают первоклассники) не отвечают нормативным требованиям, а именно: высота ограждений лестниц, используемых учащимися 1-х классов менее 1.2 м (фактическая высота – 0.9 м. в правом крыле здания, и 1.08 м. – в левом крыле здания); вертикальные элементы лестниц имеют просвет более 0.1 м. (фактически – 0.2 м.). Нарушение: ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. (с</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>изменениями № 117-ФЗ от 10.07.2012 г.) ст. 89, СП 1.13130.2009 п. 8.2.1; Строительные нормы и правила «Общественные здания и сооружения» 2.08.02-89** (далее – СНиП 2.08.02-89**) п. 1.92*; ППР в РФ п. 33</p> <p>Коридоры первого, второго и третьего этажей длиной более 60 метров (фактическая длина коридоров 3-го и 2-го этажей составляет приблизительно по 71.6 метров; приблизительная длина коридора первого этажа – 88, 5 м.) не разделены противопожарной перегородкой 2-го типа Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 52 ч. 2, 53 ч. 1., ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 4.3.3; СНиП 21-01-97** п. 6.26; СНиП 2.08.02-89* п. 1.132; ППР в РФ п. 33;</p> <p>Планы эвакуации выполнены не в соответствии с нормативными требованиями раздела 6.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009, а именно допущены такие нарушения как: в текстовой части не указан порядок вызова экстренной медицинской помощи, порядок отключения электропитания. Текстовая часть планов эвакуации не содержит инструкции о действиях в условиях чрезвычайной ситуации (при аварии и т.п.), которые необходимо дополнить для наглядности знаками безопасности и символами. В графической части плана не рассмотрен основной эвакуационный выход их помещения спортивного зала, из помещения столовой. В помещении столовой пути эвакуации ведут через кухонные помещения, что не является эвакуационным выходом. В правом крыле 3-го этажа невозможно определить движение (согласно плану, данное движение осуществляется по кругу). Символы на плане эвакуации выполнены не в едином масштабе. Надписи в плане эвакуации красного цвета. Не указаны в плане места подачи сигнала пожарной тревоги (Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2, 6.2.2, 6.2.3)</p> <p>Для здания не разработан сводный (общий) план эвакуации. Нарушение: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ГОСТ 12.2.143-2009 п. 6.2.1</p> <p>В левом нижнем углу плана эвакуации не указано наименование организации - разработчика плана эвакуации. В правом нижнем углу плана эвакуации не нанесена маркировка в соответствии с требованием 10.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009. Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.3</p> <p>Не во всех административных и общественных помещениях обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны (фактически знак «При пожаре звонить 01» установлен на пожарном шкафу в лестничной клетке первого этажа) Нарушение: ППР в РФ п. 6</p> <p>Не над всеми эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону обеспечено наличие знаков пожарной</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>безопасности – световые оповещатели «Выход» (не установлен знак «Выход» в столовой, в спортивном зале) Нарушение: ППР в РФ п. 43, 33, ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. (с изменениями № 117-ФЗ от 10.07.2012 г.) ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 84 ч. 1, СП 3.13130.2009 п. 5.3</p> <p>В помещении столовой при размещении в обеденном зале до 100 человек второй эвакуационный выход менее 1.2 м. (фактически ширина эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу в свету 0.85 м.). Нарушение: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 52 ч. 2, ст. 53 ч.1. ч.2, ст. 89, СП 1.13130.2009 п. 8.2.12, 4.2.1, 4.2.4; ППР в РФ п. 33, СНиП 21-01-97* п. 6.16, 6.15*</p> <p>Допускается в помещении столовой (помещение, имеющее один эвакуационный выход) одновременное пребывание более 50 человек. Нарушение: ППР в РФ п. 25</p> <p>Ширина эвакуационных выходов ведущие из помещений гардероба менее нормативных (менее 0,8 м., фактическая ширина каждого выхода из гардероба в общий коридор – 0.67 м) Нарушение: ППР в РФ п. 33, ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. (с изменениями № 117-ФЗ от 10.07.2012 г.) ст. 52ч. 2, ст. 53 ч. 1, ч. 2, СП 1.13130.2009 п. 1.13130.2009 п. 4.2.5, СНиП 21-01-97** п. 6.16**</p> <p>Не установлены такие знаки пожарной безопасности как: места ручного пуска установок пожарной сигнализации (звуковой оповещатель пожарной тревоги) направление средств пожарной защиты. Нарушение: ППР в РФ п. 33, 43; Нормы пожарной безопасности 160-97 (далее – НПБ 160-97) п.п. 1.1., 1.2, 2.7)</p> <p>В местах перепада высот кровель более 1 метра не предусмотрены пожарные лестницы. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 4,6,151; СНиП 21-01-97* п.8.7</p> <p>Из помещений 2-го и 3-го этажей здания школы отсутствуют эвакуационные выходы (лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями. При устройстве эвакуационных выходов из двух лестничных клеток через общий вестибюль одна из них, кроме выхода в вестибюль, должна иметь выход непосредственно наружу). В данном случае ни одна лестница не имеет непосредственный выход наружу. Нарушение: ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. (с изменениями № 117-ФЗ от 10.07.2012 г.) 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 52 ч. 2, ст. 53 ч. 1, 2, СП 1.13130.2009 п. 4.4.6; СНиП 21-01-97** п. 6.34; ППР в РФ п. 33.</p> <p>Ширина коридоров в левом крыле здания 1-го, 2-го и 3-го этажей (часть коридоров между рекреацией и лестничной клеткой) при дверях, открывающихся из помещений в коридоры (в данном случае двустороннее расположение дверей) уменьшается ширина коридора до 1 м. (Фактически ширина коридора 2 м. При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную на ширину дверного полотна — при двустороннем расположении дверей. Фактическая ширина дверных полотен 1 м. и 0.9 м. при этом, дверное полотно шириной 1 м. установлено по специальной программе при эксплуатации здания). При этом согласно плану эвакуации данный участок является эвакуационным. (нарушение: ППР в РФ п. 33, ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. (с изменениями № 117-ФЗ от 10.07.2012 г.) 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 52 ч. 2, ст. 53 ч. 1, 2; СП 1.13130.2009 п. 4.3.3, 7.1.14, СНИП 21-01-97** п. 4.3, ППР в РФ п. 33</p> <p>Расстояние от потолка до верхних частей речевых оповещателей (коридоры школы) менее 150 мм. Нарушение: ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. (с изменениями № 117-ФЗ от 10.07.2012 г.) ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 84; СП 1.13130.2009 п. 4.4, НПБ 104-03 п. 3.21</p> <p>Для покрытия потолка в тамбуре эвакуационного выхода левого крыла здания применены горючие материалы (деревянные листы). Нарушение: ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. (с изменениями № 117-ФЗ от 10.07.2012 г.) ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 134 ч. 1, ч. 2, таб. 27, ст. 89 ч. 2, ст. 134 ч. 6, таб. 28, таб. 29, СП 1.13130.2009 п. 4.3.2; СНИП 21-01-97** п. 6.25; ППР в РФ п. 33</p> <p>Ширина эвакуационных выходов ведущие из помещений кухни непосредственно наружу менее нормативных (менее 0,8 м., фактическая ширина 0.74 м)</p> <p>Нарушение: ППР в РФ п. 33, ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. (с изменениями № 117-ФЗ от 10.07.2012 г.) ст. 52ч. 2, ст. 53 ч. 1, ч. 2, СП 1.13130.2009 п. 1.13130.2009 п. 4.2.5, СНИП 21-01-97** п. 6.16**</p> <p>В помещениях кухни не установлены датчики АПС. Нарушение: ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 2, ст. 54; СП 5.13130.2009 п. 13.3.2; ППР в РФ п. 61, НПБ 110-03 п. 4</p> <p>У эвакуационного выхода (ведущего из коридора первого этажа (напротив малого спортивного зала) непосредственно наружу) допущено препятствие при прокладке дополнительных коммуникационных линий (выступ трубы) на 0.1 м. Нарушение: ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. (с изменениями № 117-ФЗ от 10.07.2012 г.) ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 52, ч. 2; ст. 53 ч. 1, ч. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.3.4; СНИП 21-01-97** п. 6.28, ППР в РФ п. 33;</p> <p>При эксплуатации эвакуационного выхода (крыльцо эвакуационного выхода из столовой) не обеспечено соблюдение нормативных требований, а именно: из столовой на крыльцо переступая порог – допущен перепад высот на 0,31 м.</p> <p>Нарушение: ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. (с изменениями № 117-ФЗ от 10.07.2012 г.) ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, СП 1.13130.2009 п. 4.3.4; СНИП 21-01-97** п. 6.28*, ППР в РФ п. 33, 36</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>Горизонтальная входная площадка перед наружной дверью центрального эвакуационного выхода при высоте от тротуара более 0.45 м (фактическая высота – 1,032) не имеет ограждения. Нарушение: ППР в РФ п. 33; п. 1.93.* СНиП 2.08.02-89; СНиП 21-01-97** п. 6.28; ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. (с изменениями № 117-ФЗ от 10.07.2012 г.) ст. 53 ч. 1,2; ст. 89, СП 1.13130.2009 п. 5.2.2</p>		
2	<p>ГБОУ СОШ «ОЦ» им. С.Ф.Зинченко пос.Глушицкий.</p>	<p>Распоряжение №139 от 30.11. 2015 года.</p> <p>Акт №139 от 09.12.2015 года.</p> <p>Предписание №13/1/1 от 30.11.015 года со сроком исполнения до01.02.2016 года</p>	<p>Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям.</p> <p>План эвакуации не соответствует требованиям пожарной безопасности.</p> <p>Не проведены работы по уточнению сведений пожарной декларации.</p> <p>Допускается в помещении столовой более 50 человек</p>	<p>Написаны ходатайства в соответствующие инстанции.</p> <p>Все нарушения не требующие финансовых вложений исправлены.</p> <p>Постановление по делу об административном нарушении №5-613/15 от 25.12.2015. в размере 5 тысяч рублей.</p> <p>Директору ГБОУ СОШ «ОЦ» им. С.Ф.Зинченко пос.Глушицкий. Дьяченко С.Г.</p> <p>Личные средства</p>	<p>Постановление по делу об административном нарушении №5-613/15 от 25.12.2015. в размере 5 тысяч рублей.</p> <p>Личные средства</p>

**Перечень
образовательных учреждений, получивших в 2015 году предписания об устранении нарушений от иных контролирующих органов, в том числе учреждений в отношении которых (юридическое лицо либо должностное лицо) были возбуждены дела об административном правонарушении и наложена санкция в виде штрафа**

№ п/п	Краткое наименование ОУ	Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранении нарушений со сроком)	Выявленные нарушения	Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений (в т.ч. по Приказам о дисциплинарных взысканиях: дата, №, ФИО, должность) источники финансирования устранения нарушений	Сведения о возбуждении дела об административном правонарушении и наложении санкции в виде штрафа, источник оплаты наложенного штрафа
1	ГБОУ СОШ «ОЦ» им. С.Ф.Зинченко пос.Глушицкий.	<p>Орган Государственного контроля (надзора) Министерства образования и науки Самарской области</p> <p>Распоряжение № 723-п от 09.09.2015 года.</p> <p>Акт №327 – П/В-15(3) от 21.10.2015</p>	Не выявлено	-	-
2	ГБОУ СОШ «ОЦ» им. С.Ф.Зинченко пос.Глушицкий.	<p>Федеральная служба по экологическому технологическому и атомному надзору</p> <p>Распоряжение № 2468Р от 13.10.2015</p> <p>Акт № 09-381-10-15-499-П</p>	Отсутствует перечень тепловых электроустановок на которых запланировано проведение режимно-наладочных испытаний и работ и сроки их проведения	<p>Все нарушения исправлены</p> <p>Постановление №2468Р/381-584-ДОт 03.11.2015.О назначении административного наказания в размере 2 тысячи рублей</p> <p>Директору ГБОУ СОШ «ОЦ» им. С.Ф.Зинченко</p>	<p>Постановление №2468Р/381-584-Д</p> <p>От 03.11.2015.</p> <p>О назначении административного наказания в размере</p>

		от 27.10.2015 ода со сроком исполнения до 27.01.2016года		пос.Глушицкий. Дьяченко С.Г. Личные средства	2 тысячи рублей Собственные средства
3	ГБОУ СОШ «ОЦ» им. С.Ф.Зинченко пос.Глушицкий.	Отдел военного комиссариата СО по Большечерниговскому и Большеглушицкому району Распоряжение без номера от 18.03.2015. Акт проверки №15 от 18.03.2015	Не выявлено		