

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области
(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Самарской области в Нефтегорском районе

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 21-05/14
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

« 03 » марта 20 22 г.

г. Нефтегорск

Я, начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Нефтегорском районе – главный государственный санитарный врач по Нефтегорскому, Большеглушицкому, Алексеевскому, Большечерниговскому районам Самарской области

Михайлов Александр Валентинович

(Ф.И.О.)

рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении

Дьяченко Сергей Геннадьевич

(наименование юридического лица, юридический адрес;

446272, Самарская область, Большечерниговский район, п. Пензено, ул. Самарская, д.4 кв.1

Ф.И.О. должностного лица, индивидуального предпринимателя, адрес местожительства)

Постановление о назначении административного наказания

от « 03 » 03 20 22 г. № 21-05/20

УСТАНОВИЛ:

В Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр" имени Героя Советского Союза С.Ф.Зинченко пос. Глушицкий муниципального района Большечерниговский Самарской области по адресу: 446292, обл. Самарская, р-н Большечерниговский, п. Глушицкий, ул. Центральная, 2А 17.02.2022г. 14-00 час. при проведении плановой выездной проверки должностным лицом – директором Дьяченко Сергеем Геннадьевичем нарушены санитарно-эпидемиологических требований к образовательным учреждениям, а именно:

ГБОУ СОШ пос. Глушицкий по адресу: 446292, обл. Самарская, р-н Большечерниговский, п. Глушицкий, ул. Центральная, 2А:

Нарушения СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

п. 1.8. – по образовательному учреждению не проводится производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов;

п. 2.4.6.2. – на пищеблоке (склад) имеется неисправный холодильный шкаф;

п. 2.4.11. – в туалете для мальчиков 3 этаж унитаза не оборудован сиденьем, в туалете для девочек отсутствует туалетная бумага;

п. 2.4.13. – в кабинете №306 1 окно не оборудовано регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы);

п. 2.5.3. – потолок и стены в раздевалках для мальчиков и девочек при спортивном зале имеют следы протеканий. Потолки на пищеблоке (горячий цех, мясной цех, овощной цех, коридор) имеют признаки поражения грибком;

п. 2.8.6. – в кабинете №25 один источник освещения не имеет светорассеивающую конструкцию;

п. 2.8.9. – некоторые источники искусственного освещения не исправны (кабинет №210).

Нарушение СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)":

п. 3.2. – нарушаются условия проветривания учебных кабинетов (учебные кабинеты проветриваются во время уроков, а не во время перемен).

что является нарушением

ст. 2 ч.1, ст. 11, ст. 28, 29 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г.;

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": п. 1.8, п. 2.4.6.2., п. 2.4.11., п. 2.4.13., п. 2.5.3., п. 2.8.6., п. 2.8.9., СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" п. 3.2.

Причины нарушений

- отсутствие контроля со стороны руководителя образовательного учреждения

(установленные административные правонарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов,

а также причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению)

Руководствуясь ст.29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ОБЯЗЫВАЮ:

Директора ГБОУ СОШ пос. Глушицкий Дьяченко Сергея Геннадьевича

(наименование юридического лица, Ф.И.О., должность руководителя)

(Ф.И.О. должностного (физического) лица)

принять меры по устранению причин административного правонарушения, и условий, способствующих его совершению.

О результатах рассмотрения Представления и принятых мерах прошу сообщить в территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Самарской области в Нефтегорском районе в 30-дневный срок со дня его получения.

В соответствии с ч.2 ст.29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшему представление. На основании ст.19.6 КоАП РФ, непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Начальник отдела –
главный государственный санитарный врач
по Нефтегорскому, Большеглушицкому,
Алексеевскому, Большечерниговскому
районам Самарской области

Михайлов А.В.

Представление получил:

Дьяченко С.Г. (Ф.И.О., должность)

(подпись)

« 03 » 03 20 22 г.